

göras lättare att orientera sig i. Se vidare avsnittet Färg och visuell kontrastmarkering, sid 72.

Material

Gångytor utformas så att risken för att halka eller snubbla begränsas även när ytorna är våta. Golvtrall är olämplig för den som använder duschstol. Ett alternativ kan vara keramiska klinkerplattor som är något ojämna. Golvets lutning får vara högst 1:50 för att rullande hjälpmedel ska kunna stå stilla utan att låsas.

Ofta används hårda material i utrymmen av denna typ. Särskilda åtgärder för att få acceptabelt ljudklimat kan därför behövas.

Duschrum

Ett eller flera duschbås ska kunna användas av personer med nedsatt rörelseförmåga. Sådana duschbås bör vara minst 1,30 m breda. I stället

Bild 3.96. Exempel på omklädnings- och wc/duschrum. En del av bänken kan ersättas med omklädningssskåp. Om man ska kunna ligga på bänken vid omklädnad bör denna ha måtten 0,9x2,1 m. Rummets yta kan då behöva öka. På t ex allmänna badplatser behövs extra stort utrymme så att även större rullstolar kan använda rummet. Dörrarna bör ha ett fritt passagemått på minst 0,90 m, annars minst 0,80 m. Dörrarnas exakta läge anges inte i bilden men fritt utrymme bör finnas vid dörrhandtaget så att man lättare kan nå det från rullstol.

